

Societate pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS:38.528.600 lei


Adresa de corespondență: : Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincal nr. 3, et. 1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: +40 21 305.44.02; Fax: +40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala București

București, sos. Stefan cel Mare, nr. 1 A, Sect. 1; Cod postal: RO - 011736

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/286/2002; CUI:14392915; CIF: RO 14232728

Fax: +4031 4257444; www.smart-b.ro



Nr. 22731 / 22.03.2022

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala București
Telefon:	031/425.74.31
Fax:	031/425.74.44
Nr. pagini:	1

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA
Treceri izolante 10kV

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala București, având ca obiect de activitate mentenanța Rețelei Electrice de Transport, organizează consultarea pieței, în vederea pregătirii achiziției următoarelor produse:

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Specificatii minimale
1.	Trecere izolanta tip 10F4500A CEDASPE	buc	3	Conform specificatie tehnica atasata

Achiziția este necesară pentru înlocuirea trecerilor izolante de 10kV la Trafo 2 63MVA din stația electrică București Sud.

În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Criteriul de evaluare „prețul cel mai scăzut”.
2. Condiții de plată: OP în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Sursa de finanțare: surse proprii.
5. Valabilitate oferta: 60 zile
6. Termen depunere oferta: 25.03.2022 ora 12:00

Oferta se întocmește într-un singur exemplar și va fi transmisă prin fax la nr. 031/425.74.44 sau e-mail la adresa: office@smart-b.ro.

Aprobat
Director
Nicolae Rătescu



Avizat
Director Economic
Badea Corina



Verificat
Director Mentenanță
Laurențiu Pirjol



Intocmit
Sef SP
Valentin Petcu



TRAFU 1p2 63MVA
RUC sud

38




Fig. C1




Fig. B1

6x SURUBURI OTEL GALVANIZAT
PIVARE M-12x70 mm
n° 6 peris studs made in steel
M12x70 Bolt circle 200 mm
(not signified into the list)

IZOLATOR Pushing	TENSIUNE Voltage KV	CURENT Current A	LUNGHE DE FUGA Creepage distance	a	b1	c1	d4	e	E2	h	L1	NR. LUSTE N° of sheds Z	Masa Kg	Volum Volume dm ³
10F/4500	12	4500	290	600	215	210	190	239	86	449	810	2	39	100
20F/4500	24	4500	440	675	225	220	210	314	96	524	895	3	47	110
30F/4500	36	4500	680	780	250	245	230	419	121	629	1025	4	55	120

IN FIGURA MOSTRA ISOLATORUL 20/4500 IN SCALA 1:5

IN FIGURA ESTE ISOLATORUL 20/4500 SCARA 1:5

TRECERI IZOLATE TRANSFORMATOARE 12=24=36 KV